



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Wymiana wymiennika instalacji c.o. oraz elementów automatyki węzła cieplnego w budynku warsztatowym na terenie bazy MPO przy ul. Obozowej 43 w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wymiennika instalacji c.o. oraz elementów automatyki węzła cieplnego w budynku warsztatowym.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Wymiana wymiennika instalacji c.o. Sondex typ SL 140TL-60-EE z izolacją termiczną na równoważny wraz z ewentualną przeróbką rur przyłączeniowy po stronie sieciowej i instalacyjnej;
2. Wymiana elementów automatyki węzła cieplnego;

a) Siłowniki do zaworów typu 3222;

- siłownik typu 5825-20 (inst. c.o.) szt. 1;

- siłownik typu 5825-13 (inst. c.w.u.) szt. 1;

b) Czujki temperatury

- czujnik typ Pt(1000)5277-2 szt. 2;

- czujnik typ Pt(1000)5227-2 szt. 1;

- czujnik Pt 1000 5207-64 z tuleją ochronną szt. 2;

c) Termostat bezpieczeństwa STW 5343-4 szt. 1;

d) Termostat bezpieczeństwa STB 5345-2 szt. 1;

3. Regulacja wraz z uruchomieniem węzła cieplnego.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób, w

szczegółności:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całość zamówienia podwykonawcom.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2022-09-30.

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 36 miesięcy

Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-08-22 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski

Tel. kontaktowy: 22 3910 240

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl

- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena- 100 %

Zapraszamy do składania ofert.